

Cento, 15 giu. 17

DICHIARAZIONE

L'Azienda: BALTUR S.P.A.

con sede in: Via Ferrarese, 10 – 44042 Cento (FE)

in riferimento:

- alla **Legge 449/97 art.1**
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di **recupero del patrimonio edilizio**) e s.m.i.,
- al **D.M 15/02/1992 art.1** (Tipi di **opere ammesse ad agevolazioni fiscali**)
- alla **Circolare n. 57 del 24/02/1998** dell'Agenzia delle Entrate
- **all'art. 16 bis del D.P.R. 917/86** del TUIR (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

DICHIARA:

che i modelli di CLIMATIZZATORI CON CONTROLLO DC INVERTER indicati nell'elenco sottostante **sono in classe A + lato riscaldamento (secondo R.U.E 626/2011)**, soddisfano pertanto, le **prescrizioni** minime **previste** dalla legislazione vigente in materia di agevolazioni fiscali, nella fattispecie la **detrazione del 50% (cinquanta per cento) relativa alle Ristrutturazioni Edilizie**.

Prodotto Unità Esterna	Prodotto Unità Interna	Classe Raff.	Energetica Risc.	SEER	SCOP	Ristrutturazione Edilizia 50%
BC 25 RI2	BSM 25 RI2*)	A++	A+	6,1	4,0	✓
BC 35 RI2	BSM 35 RI2*)	A++	A+	6,1	4,0	✓
BC 25 RH12	BSM 20 RX12*)	A++	A+	7,0	4,0	✓
BC 35 RH12	BSM 25 RX12*)	A++	A+	7,3	4,4	✓
BC 50 RH12	BSM 35 RX12*)	A++	A+	6,5	4,2	✓
BC 53 R212	BSM 50 RX12*)	A++	A+	6,3	4,0	✓
BC 80 R312	BSD 50 RX10*) BSC 50 RX10*)	A++	A+	6,6	4,0	✓
BC 50 RC12	BSC 50 SRC12*)	A++	A+	6,3	4,0	✓
	BSD 50 RC12*)	A++	A+	6,5	4,0	✓
	BSX 50 RC12*)	A++	A+	6,5	4,0	✓
BC 70 RC12	BSC 70 SRC12*)	A++	A+	6,1	4,0	✓
	BSD 70 RC12*)	A++	A+	6,1	4,0	✓
	BSX 70 RC12*)	A++	A+	6,1	4,0	✓
BC 90 RC12	BSC 90 SRC12*)	A++	A+	6,1	4,0	✓
	BSD 90 RC12*)	A++	A+	6,1	4,0	✓
	BSX 90 RC12*)	A++	A+	6,1	4,0	✓

*) Le unità interne sono da considerarsi come componenti del sistema

In Fede
BALTUR S.P.A.
L'Amministratore Delegato
e Direttore Generale